

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД**

ул. Сирма Војвода 66 ОХРИД
Телефон: 046 231 030
email: zzz.ohrid@gmail.com



Број : 2833/2026
Датум : 27.10.2026

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Охрид е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-035/2013, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на вода.

Лаб. број : 2833/2026

Датум на печатење : 27.10.2026

До
ДЕБРЦА - ЈПКД
с.БЕЛЧИШТА
ОХРИД

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ		
Производ : ВОДА ЗА ПИЕЊЕ		Цена 0,00 ден.
Матичен број : 4100552950001		
Мерно место : ВОЛИНО - О.У ДЕБРЦА, ОХРИД		
Вид водоводен објект : Села со сопствен водовод		
Датум на земање : 20.10.2026	Датум на прием : 20.10.2026	Датум на запчнување на тестирање : 20.10.2026
Со писмо : ДНЕВЕН ЗАПИСНИК / РАБОТЕН НАЛОГ 106/1-158/1		
Странка за наплата : ПРОГРАМСКИ ВОДИ - ХИГИЕНА, ОХРИД		
Хигиено - технички карактеристики : ХЛОРИРАНА ВОДА		
Температура : 13 С		
Резидуален хлор : 0,4 mg/l		
Датум на издавање на резултати од тестирање : 26.10.2026		
Стандардна метода :		
ОПИС НА ПРИМЕРОКОТ		
Мирис- нема, Вкус - нема		

ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ

ЈЗУ ЦЗ Охрид се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и и документи

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД

ул. Сирма Војвода 66 ОХРИД

Телефон: 046 231 030

email: zzz.ohrid@gmail.com



Број : 2833/2026

Датум : 27.10.2026

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Охрид е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-035/2013, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на вода.

Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиски и микробиолошки

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ)					Датум на завршување 24.10.2026		
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА			Резултат	Ед. мерка	Min	MaxDK	Метода
		Колиформни бактерии	н.д.	cfu/100 ml	0	0	МКС ISO 9308-1:2015
		Вкупен број на колонии на 37°C во 1 ml	н.д.	cfu/1 ml	0	20	МКС EN ISO 6222:2009
		Ентерококи во 100 ml	н.д.	cfu/100 ml	0	0	МКС EN ISO 7899-2:2009
		Сулфито редуцирачки клостридии во 100 ml	н.д.	cfu/100 ml	0	0	МКС EN 26461-2:2009
		Вкупен број на аеробни колонии на 22°C во 1 ml	н.д.	cfu/1 ml	0	100	МКС EN ISO 6222:2009
		Pseudomonas aeruginosa во 100 ml	н.д.	cfu/100 ml	0	0	МКС EN ISO 16266:2009
		Escherichia coli	н.д.	cfu/100 ml	0	0	МКС EN ISO 9308-1:2015

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани

Со (**) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Со (н.д.) - не е детектирано

Изјава на сообразност

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА** НА : Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл. весник на РМ 183/2018 (Прилог 1 Дел А и Дел В)

Изјавата за сообразност е дадена врз основа на Просто бинарно правило на одлучување.

Изработил:
Лаборант
Светлана Спасеска



Авторизирал:
Специјалист по микробиологија
Специјалист по микробиологија Д-р спец. Соња
Цветаноска

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

О 7.8.2

Издание 2*/Верзија 5* 21.01.2025



ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД

ул. Сирма Војвода 66 ОХРИД

Телефон: 046 231 030

email: zzz.ohrid@gmail.com



Број : 2833/2026

Датум : 27.10.2026

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Охрид е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-035/2013, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на вода.

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ)					Датум на завршување 21.10.2026	
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ		Резултат	Ед. мерка	Min	MaxDK	Метода
	Боја	< 5	Pt-Co единици	0	20	HACH-8025:2014
	Матност	1,15	NTU	0	1,5	MKC EN ISO 7027:2017
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ		Резултат	Ед. мерка	Min	MaxDK	Метода
	pH	7,34		6,5	9,5	MKC EN ISO 10523:2013
	Потрош. на $KMnO_4$ со титриме. метод по Kubel-Tiemann	1,8	mg/L	0	8	Метод на Kubel-Tiemann
	Електролитска спроводливост на 20°C	675	$\mu S/cm$	0	2500	MKC EN 27888:2007
Хемиски показатели		Резултат	Ед. мерка	Min	MaxDK	Метода
	Амонијак $NH_3 - N$	н.д.	mg/L	0	0,0005	HACH 8038:2017
	Нитрити $NO_2 - N$	н.д.	mg/L	0	0,1	HACH-8507:2019
	Нитрати $NO_3 - N$	1,8	mg/L	0	50	HACH-8039:2019
	Хлориди Cl	22,9	mg/L	0	250	Merck Microquant Chlor-test 1.14897.0001, спектрофо
	Железо Fe	н.д.	mg/L	0	0,2	HACH-8008:2014
	Манган Mn	н.д.	mg/L	0	0,05	HACH 8034:2014
*	Резидуален хлор	0,4	mg/L	0,2	0,5	

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани

Со (**) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Со (н.д.) - не е детектирано

Изјава на сообразност

Според испитуваните параметри, примерокот на РМ 183/2018 (Прилог 1 Дел Б и Дел В) **ОДГОВАРА** НА : Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сп. весник

Изјавата за сообразност е дадена врз основа на Просто бинарно правило на одлучување.

Изработил:
Лаборант
Рејхан Бајрамоска



Авторизирал:
Раководител на отсек за санитарна хемија
Специјалист по санитарна хемија Сашо Точков

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

О 7.8.2

Издание 2*/Верзија 5* 21.01.2025

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД**

ул. Сирма Војвода 66 ОХРИД
Телефон: 046 231 030
email: zzz.ohrid@gmail.com

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Број : 2833/2026
Датум : 27.10.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Охрид е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-035/2013, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на вода.

Лаб. број : 2833/2026

Датум на печатење : 27.10.2026

До
ДЕБРЦА - ЈПКД
с.БЕЛЧИШТА
ОХРИД

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ : ВОДА ЗА ПИЕЊЕ			Цена 0,00 ден.
Матичен број : 4100552950001			
Мерно место : ВОЛИНО - О.У ДЕБРЦА, ОХРИД			
Вид водоводен објект : Села со сопствен водовод			
Датум на земање : 20.10.2026	Датум на прием : 20.10.2026	Датум на запчнување на тестирање : 20.10.2026	
Со писмо : ДНЕВЕН ЗАПИСНИК / РАБОТЕН НАЛОГ 106/1-158/1			
Странка за наплата : ПРОГРАМСКИ ВОДИ - ХИГИЕНА, ОХРИД			
Хигиено - технички карактеристики : ХЛОРИРАНА ВОДА			
Температура : 13 С			
Резидуален хлор : 0,4 mg/l			
Датум на издавање на резултати од тестирање : 26.10.2026			
Стандардна метода :			
ОПИС НА ПРИМЕРОКОТ			
Мирис- нема, Вкус - нема			

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Според испитуваните физичко-хемиски и микробиолошки параметри примерокот вода за пиење ОДГОВАРА на постоечките законски прописи.

Мислењата/толкувањата, дадени во овој извештај, не се дел од опсегот на акредитација. (Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ како потписник на ЕА МЛА договор П 05 член 17)



Авторизирал:
Спец. по хигиена и здрав. екологија
Д-р Кристи Дишо